



Rauchwarnmelder-Inspektion im Überblick

Prüfkriterien	Prüfzeitraum	Typ A	Typ B	Typ C
		ohne Fern- inspektion	Teil-Fern- inspektion	Komplett Ferninspektion
Energie- versorgung	Spätestens alle 12+3 Monate	Vor-Ort Inspektion	Fern- inspektion	Fern- inspektion
Rauch- senorik	Spätestens alle 12+3 Monate	Vor-Ort Inspektion	Fern- inspektion	Fern- inspektion
Demontage	Spätestens alle 12+3 Monate	Vor-Ort Inspektion	Fern- inspektion	Fern- inspektion
Warnsignal	Empfohlen alle 12 Monate, spätestens alle 30 Monate	Vor-Ort Inspektion	Vor-Ort Inspektion oder Ferninspektion	Fern- inspektion
Raucheintritts- öffnung	Empfohlen alle 12 Monate, spätestens alle 30 Monate	Vor-Ort Inspektion	Vor-Ort Inspektion oder Ferninspektion	Fern- inspektion
Umfeld- überwachung	Empfohlen alle 12 Monate, spätestens alle 30 Monate	Vor-Ort Inspektion	Vor-Ort Inspektion oder Ferninspektion	Fern- inspektion